

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物					SO2					NOx					流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向		
				实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因							
在线	2019-6-12 0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.75	7.00	10	否			11.46	16.68	35	否			22.84	33.60	50	否			591233.31	12.28	10.79	51.44	9.70	67	连续 大气
在线	2019-6-12 1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.36	6.32	10	否			16.47	23.79	35	否			25.77	37.32	50	否			617189.44	12.84	10.64	51.79	9.83	67	连续 大气
在线	2019-6-12 2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.33	6.51	10	否			13.55	20.15	35	否			25.96	38.92	50	否			613483.75	12.79	11.00	51.88	9.97	67	连续 大气
在线	2019-6-12 3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.22	6.47	10	否			9.39	14.41	35	否			25.07	38.49	50	否			607986.50	12.62	11.22	51.29	9.69	67	连续 大气
在线	2019-6-12 4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.43	6.81	10	否			9.50	14.63	35	否			25.61	39.40	50	否			611987.06	12.64	11.24	51.20	9.31	67	连续 大气
在线	2019-6-12 5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.88	7.58	10	否			11.80	18.25	35	否			21.37	33.24	50	否			599609.44	12.31	11.34	51.48	8.69	67	连续 大气
在线	2019-6-12 6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.06	8.18	10	否			8.74	14.04	35	否			19.22	31.05	50	否			581414.63	11.97	11.71	50.90	9.04	67	连续 大气
在线	2019-6-12 7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.05	7.96	10	否			11.75	18.50	35	否			18.75	29.55	50	否			553022.56	11.38	11.48	50.68	8.98	67	连续 大气
在线	2019-6-12 8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.97	8.31	10	否			8.29	13.85	35	否			19.04	31.89	50	否			546069.56	11.20	12.03	50.12	8.83	67	连续 大气
在线	2019-6-12 9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.14	8.86	10	否			10.40	17.55	35	否			20.20	34.77	50	否			585995.38	12.05	12.26	50.19	9.07	67	连续 大气
在线	2019-6-12 10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.01	8.36	10	否			9.91	16.39	35	否			20.08	33.48	50	否			589653.13	12.13	11.99	50.23	9.17	67	连续 大气
在线	2019-6-12 11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.80	6.30	10	否			11.26	18.56	35	否			20.29	33.69	50	否			601179.69	12.36	11.94	50.53	9.05	67	连续 大气
在线	2019-6-12 12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	6.26	10	否			9.62	15.32	35	否			22.37	35.35	50	否			592567.38	12.21	11.52	50.45	9.24	67	连续 大气
在线	2019-6-12 13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	6.45	10	否			7.72	12.27	35	否			21.90	35.01	50	否			588354.50	12.14	11.58	50.55	9.31	67	连续 大气
在线	2019-6-12 14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	7.32	10	否			14.85	23.09	35	否			21.59	34.11	50	否			601377.44	12.39	11.48	50.65	9.19	67	连续 大气
在线	2019-6-12 15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.68	7.96	10	否			5.13	8.42	35	否			21.27	36.27	50	否			581050.56	11.99	12.17	50.37	9.38	67	连续 大气
在线	2019-6-12 16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	6.46	10	否			13.40	20.55	35	否			22.40	35.05	50	否			560625.19	11.52	11.37	50.40	8.94	67	连续 大气
在线	2019-6-12 17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.36	7.12	10	否			11.75	19.03	35	否			19.63	32.12	50	否			555433.31	11.34	11.78	50.21	8.41	67	连续 大气
在线	2019-6-12 18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.65	7.02	10	否			8.75	13.13	35	否			21.94	33.07	50	否			587262.00	12.08	11.05	50.81	8.95	67	连续 大气
在线	2019-6-12 19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.35	6.88	10	否			4.61	7.24	35	否			22.19	35.11	50	否			580901.13	12.02	11.51	51.08	9.45	67	连续 大气
在线	2019-6-12 20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	5.68	10	否			7.80	11.80	35	否			22.89	34.73	50	否			588453.63	12.19	11.12	51.23	9.51	67	连续 大气
在线	2019-6-12 21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	6.05	10	否			8.63	13.06	35	否			25.83	39.05	50	否			599389.44	12.46	11.08	51.60	9.73	67	连续 大气
在线	2019-6-12 22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.16	6.29	10	否			14.06	21.14	35	否			24.87	37.58	50	否			601854.88	12.51	11.07	51.55	9.78	67	连续 大气
在线	2019-6-12 23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	6.76	10	否			4.22	6.88	35	否			21.25	34.65	50	否			589162.75	12.21	11.80	50.90	9.61	67	连续 大气
在线	2019-6-12 0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.64	4.71	10	否			20.11	25.87	35	否			15.09	19.40	50	否			643465.06	12.62	9.32	52.43	4.17	67	连续 大气
在线	2019-6-12 1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.81	6.10	10	否			15.56	19.83	35	否			25.24	32.01	50	否			649194.56	13.31	9.16	53.06	8.27	67	连续 大气
在线	2019-6-12 2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.26	5.49	10	否			8.31	10.70	35	否			17.85	22.99	50	否			664299.94	13.23	9.29	52.87	5.57	67	连续 大气
在线	2019-6-12 3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.53	5.90	10	否			11.42	14.90	35	否			18.76	24.44	50	否			645610.19	13.06	9.43	52.91	6.99	67	连续 大气