

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物					SO2					NOx					流量 Nm <sup>3</sup> /h	流速 m/s	O <sub>2</sub> %	温度 °C	湿度 %	生产负荷 %	排放方式	排放去向			
				实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因								
				mg/Nm	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm	mg/Nm <sup>3</sup>																						
在线	2019-8-11 0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.64	5.89	10	否			19.36	24.30	35	否			21.18	26.84	50	否			501490.66	10.62	9.14	53.71	10.68	72	连续	大气
在线	2019-8-11 1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.26	5.14	10	否			27.09	32.70	35	否			25.37	30.65	50	否			556286.19	11.77	8.57	53.48	10.72	72	连续	大气
在线	2019-8-11 2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	5.45	10	否			17.97	22.27	35	否			24.84	30.87	50	否			569039.00	12.12	8.92	54.17	11.16	72	连续	大气
在线	2019-8-11 3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.54	5.67	10	否			12.55	15.65	35	否			26.37	32.88	50	否			569899.75	12.20	8.97	54.66	11.50	72	连续	大气
在线	2019-8-11 4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.86	6.23	10	否			8.03	10.29	35	否			25.79	33.07	50	否			562561.06	12.04	9.30	54.45	11.53	72	连续	大气
在线	2019-8-11 5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.29	6.91	10	否			4.41	5.75	35	否			25.77	33.68	50	否			552205.25	11.80	9.52	54.21	11.43	72	连续	大气
在线	2019-8-11 6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.58	7.47	10	否			3.22	4.32	35	否			26.54	35.51	50	否			548571.81	11.74	9.77	53.69	11.68	72	连续	大气
在线	2019-8-11 7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.50	5.83	10	否			4.54	5.89	35	否			26.26	34.12	50	否			553205.06	11.52	9.45	53.13	9.42	72	连续	大气
在线	2019-8-11 8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	5.49	10	否			4.37	5.93	35	否			24.15	32.74	50	否			518703.66	10.77	9.94	52.69	9.18	72	连续	大气
在线	2019-8-11 9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.34	5.51	10	否			6.96	8.80	35	否			23.15	29.40	50	否			530571.06	11.07	9.20	53.02	9.60	72	连续	大气
在线	2019-8-11 10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.66	5.84	10	否			9.24	11.54	35	否			24.92	31.17	50	否			522557.81	10.98	9.02	53.37	10.15	72	连续	大气
在线	2019-8-11 11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.80	5.96	10	否			11.98	14.83	35	否			28.57	35.39	50	否			550598.13	11.63	8.90	53.72	10.51	72	连续	大气
在线	2019-8-11 12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.36	6.60	10	否			8.72	10.75	35	否			23.87	29.41	50	否			552707.38	11.71	8.83	53.83	10.76	72	连续	大气
在线	2019-8-11 13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.44	6.67	10	否			10.78	13.23	35	否			22.74	27.96	50	否			575150.06	12.28	8.77	54.38	11.35	72	连续	大气
在线	2019-8-11 14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.27	5.29	10	否			11.63	14.36	35	否			23.28	28.87	50	否			558360.94	11.86	8.88	53.96	10.95	72	连续	大气
在线	2019-8-11 15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.59	5.59	10	否			16.35	19.88	35	否			24.82	30.24	50	否			557083.50	11.84	8.69	53.96	11.06	72	连续	大气
在线	2019-8-11 16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.17	6.16	10	否			18.00	21.42	35	否			21.57	25.67	50	否			525801.13	11.19	8.39	53.84	11.13	72	连续	大气
在线	2019-8-11 17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.01	5.69	10	否			24.01	27.31	35	否			24.33	27.67	50	否			570014.19	12.18	7.80	54.26	11.45	72	连续	大气
在线	2019-8-11 18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.07	5.00	10	否			21.36	26.24	35	否			28.09	34.55	50	否			565673.94	12.05	8.80	53.48	11.41	72	连续	大气
在线	2019-8-11 19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.07	4.99	10	否			22.85	27.99	35	否			23.27	28.57	50	否			573862.56	12.07	8.75	53.38	10.34	72	连续	大气
在线	2019-8-11 20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.18	5.23	10	否			18.53	23.17	35	否			25.30	31.64	50	否			621211.63	12.96	9.01	53.46	9.56	72	连续	大气
在线	2019-8-11 21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.45	5.79	10	否			14.68	19.12	35	否			23.65	30.78	50	否			652403.75	13.66	9.47	53.30	10.02	72	连续	大气
在线	2019-8-11 22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.79	6.23	10	否			11.55	15.02	35	否			24.88	32.36	50	否			660448.94	13.88	9.46	53.44	10.31	72	连续	大气
在线	2019-8-11 23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.41	6.93	10	否			7.73	9.91	35	否			25.83	33.07	50	否			572628.31	12.05	9.28	53.34	10.34	72	连续	大气
在线	2019-8-11 0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.68	3.90	10	否			12.64	18.03	35	否			22.14	32.11	50	否			554845.44	11.53	10.67	52.11	9.56	72	连续	大气
在线	2019-8-11 1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.91	4.10	10	否			14.37	20.22	35	否			26.89	37.96	50	否			615927.06	12.79	10.37	52.18	9.56	72</td		