

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物					SO2					NOx					流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 °C	湿度 %	生产负荷 %	排放方式	排放去向			
				实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因								
				mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³				mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³				mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³											
在线	2019-8-16 0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	3.85	10	否			7.11	9.60	35	否			21.24	29.23	50	否			575723.19	12.00	10.03	52.27	9.73	66	连续	大气
在线	2019-8-16 1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	4.02	10	否			5.20	6.67	35	否			22.59	28.97	50	否			609132.81	12.73	9.30	52.55	9.94	66	连续	大气
在线	2019-8-16 2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	4.61	10	否			6.42	8.48	35	否			22.72	30.22	50	否			620574.56	12.99	9.72	52.50	10.11	66	连续	大气
在线	2019-8-16 3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.92	5.22	10	否			6.52	8.66	35	否			23.80	31.70	50	否			649364.31	13.58	9.74	52.45	10.16	66	连续	大气
在线	2019-8-16 4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	4.99	10	否			6.25	8.30	35	否			23.44	31.16	50	否			595353.06	12.47	9.71	52.31	10.15	66	连续	大气
在线	2019-8-16 5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	3.20	10	否			9.22	12.53	35	否			22.70	30.80	50	否			591625.56	12.36	9.94	52.01	10.00	66	连续	大气
在线	2019-8-16 6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	3.29	10	否			12.16	16.16	35	否			21.89	29.17	50	否			601396.50	12.58	9.74	52.22	10.11	66	连续	大气
在线	2019-8-16 7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	3.58	10	否			15.68	20.99	35	否			22.24	29.77	50	否			609500.06	12.83	9.78	52.28	10.64	66	连续	大气
在线	2019-8-16 8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	3.82	10	否			13.51	18.45	35	否			20.81	28.41	50	否			556917.81	11.51	9.98	51.74	9.01	66	连续	大气
在线	2019-8-16 9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.65	3.60	10	否			13.96	18.58	35	否			20.94	28.41	50	否			680879.25	13.85	9.91	51.00	8.10	66	连续	大气
在线	2019-8-16 10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	4.09	10	否			5.31	7.34	35	否			20.97	28.93	50	否			603070.56	12.36	10.13	51.17	8.54	66	连续	大气
在线	2019-8-16 11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	4.16	10	否			4.42	6.01	35	否			22.30	30.37	50	否			598510.38	12.29	9.98	51.18	8.74	66	连续	大气
在线	2019-8-16 12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	4.67	10	否			5.62	7.66	35	否			21.50	29.29	50	否			587848.00	12.13	9.99	51.33	9.10	66	连续	大气
在线	2019-8-16 13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.43	5.98	10	否			6.21	8.39	35	否			21.08	28.53	50	否			540427.00	11.20	9.89	51.51	9.34	66	连续	大气
在线	2019-8-16 14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	5.71	10	否			7.25	9.65	35	否			21.16	28.23	50	否			549371.31	11.40	9.75	51.64	9.46	66	连续	大气
在线	2019-8-16 15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.10	5.50	10	否			7.68	10.31	35	否			21.15	28.37	50	否			570387.25	11.83	9.81	51.36	9.51	66	连续	大气
在线	2019-8-16 16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	5.69	10	否			9.23	12.87	35	否			20.50	28.71	50	否			664470.81	13.70	10.28	50.77	9.40	66	连续	大气
在线	2019-8-16 17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.46	6.01	10	否			5.68	7.71	35	否			20.81	28.07	50	否			623706.38	12.88	9.88	50.66	9.47	66	连续	大气
在线	2019-8-16 18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.86	6.61	10	否			8.98	12.25	35	否			21.60	29.37	50	否			584157.56	12.12	9.96	51.12	9.66	66	连续	大气
在线	2019-8-16 19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.50	7.35	10	否			5.78	7.72	35	否			23.06	30.83	50	否			600363.94	12.49	9.78	51.50	9.82	66	连续	大气
在线	2019-8-16 20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.60	7.38	10	否			9.67	12.75	35	否			22.59	29.77	50	否			598481.94	12.44	9.61	51.75	9.61	66	连续	大气
在线	2019-8-16 21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.75	7.80	10	否			7.45	10.11	35	否			22.60	30.64	50	否			602342.19	12.35	9.92	51.51	8.51	66	连续	大气
在线	2019-8-16 22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.65	7.76	10	否			9.63	13.16	35	否			21.83	29.99	50	否			577416.56	11.85	10.06	51.10	8.65	66	连续	大气
在线	2019-8-16 23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.75	7.93	10	否			10.24	14.09	35	否			21.91	30.21	50	否			587937.50	12.13	10.12	51.42	9.06	66	连续	大气
在线	2019-8-16 0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	2.85	10	否			7.41	11.05	35	否			21.27	32.49	50	否			523387.63	10.69	11.11	50.32	8.46	66	连续	大气
在线	2019-8-16 1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	3.02	10	否			7.91	11.24	35	否			23.49	33.54	50	否			554222.81	11.32	10.49	50.45	8.47	66	连续	大气
在线	2019-8-16 2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.38	3.57	10	否			4.54	6.80	35	否			21.63	32.31	50	否			565078.88	11.52	10.96					