

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物					SO2					NOx					流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 °C	湿度 %	生产负荷 %	排放方式	排放去向		
				实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因							
				mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³				mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³				mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³										
在线	2019-9-17 0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	7.49	10	否			5.23	9.77	35	否			18.81	35.20	50	否			558167.56	11.45	12.97	49.50	9.03	69	连续 大气
在线	2019-9-17 1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	7.04	10	否			6.95	12.01	35	否			18.25	32.34	50	否			571720.25	11.74	12.41	49.80	9.03	69	连续 大气
在线	2019-9-17 2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	7.24	10	否			8.98	16.01	35	否			20.05	35.73	50	否			588892.44	12.25	12.57	50.39	10.07	69	连续 大气
在线	2019-9-17 3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	7.01	10	否			9.68	16.94	35	否			20.36	35.68	50	否			591314.63	12.13	12.44	50.68	8.76	69	连续 大气
在线	2019-9-17 4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	7.14	10	否			9.02	16.04	35	否			19.78	35.22	50	否			587255.25	12.07	12.57	50.51	8.95	69	连续 大气
在线	2019-9-17 5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	7.34	10	否			9.36	17.02	35	否			19.67	36.05	50	否			588562.88	12.09	12.78	50.27	9.00	69	连续 大气
在线	2019-9-17 6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	7.60	10	否			8.11	15.29	35	否			21.00	39.83	50	否			602079.88	12.38	13.07	50.30	9.09	69	连续 大气
在线	2019-9-17 7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	7.67	10	否			6.85	13.09	35	否			20.24	38.70	50	否			592775.44	12.19	13.15	50.08	9.11	69	连续 大气
在线	2019-9-17 8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	7.72	10	否			5.92	11.31	35	否			21.05	40.82	50	否			531657.56	10.94	13.17	49.86	9.13	69	连续 大气
在线	2019-9-17 9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	7.05	10	否			13.51	23.73	35	否			16.22	28.50	50	否			550662.88	11.32	12.46	49.83	9.13	69	连续 大气
在线	2019-9-17 10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	7.03	10	否			13.89	24.28	35	否			16.95	29.62	50	否			559976.94	11.54	12.42	49.96	9.28	69	连续 大气
在线	2019-9-17 11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	6.97	10	否			14.18	24.55	35	否			17.36	30.05	50	否			572775.25	11.82	12.33	49.99	9.42	69	连续 大气
在线	2019-9-17 12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	6.97	10	否			8.95	15.40	35	否			17.93	30.90	50	否			545696.81	11.29	12.30	50.38	9.56	69	连续 大气
在线	2019-9-17 13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	7.02	10	否			7.58	13.20	35	否			19.04	33.13	50	否			558745.44	11.55	12.38	50.21	9.55	69	连续 大气
在线	2019-9-17 14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.07	7.26	10	否			8.91	15.92	35	否			20.21	36.02	50	否			569248.56	11.86	12.57	50.20	10.29	69	连续 大气
在线	2019-9-17 15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	6.82	10	否			9.87	16.77	35	否			20.10	34.20	50	否			570481.44	11.70	12.18	50.28	8.81	69	连续 大气
在线	2019-9-17 16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	6.86	10	否			9.67	16.54	35	否			21.33	36.53	50	否			587673.75	12.06	12.23	50.39	8.90	69	连续 大气
在线	2019-9-17 17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	6.70	10	否			11.80	19.60	35	否			21.02	34.91	50	否			589422.25	12.17	11.97	50.89	9.32	69	连续 大气
在线	2019-9-17 18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	7.07	10	否			8.74	15.32	35	否			18.99	33.30	50	否			586596.63	12.11	12.44	50.47	9.38	69	连续 大气
在线	2019-9-17 19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	7.01	10	否			7.23	12.58	35	否			19.56	34.06	50	否			595479.94	12.28	12.38	50.37	9.33	69	连续 大气
在线	2019-9-17 20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	7.10	10	否			8.59	15.10	35	否			21.14	37.21	50	否			600748.06	12.41	12.47	50.62	9.44	69	连续 大气
在线	2019-9-17 21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	7.09	10	否			11.21	19.63	35	否			20.55	36.01	50	否			593209.94	12.28	12.44	50.79	9.58	69	连续 大气
在线	2019-9-17 22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	7.35	10	否			10.48	19.00	35	否			22.03	40.03	50	否			594360.19	12.32	12.74	50.65	9.71	69	连续 大气
在线	2019-9-17 23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	7.66	10	否			7.20	13.65	35	否			20.21	38.38	50	否			591965.75	12.25	13.09	50.43	9.59	69	连续 大气
在线	2019-9-17 0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.86	10	否			12.14	15.23	35	否			20.08	25.25	50	否			549752.94	11.46	9.07	52.37	9.70	69	连续 大气
在线	2019-9-17 1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	2.03	10	否			11.15	14.13	35	否			19.95	25.47	50	否			569186.50	11.72	9.23	51.93	8.77	69	连续 大气
在线	2019-9-17 2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	2.15	10	否			12.09	15.61	35	否			22.36	28.87	50	否			591283.94	12.16	9.38	51.81	8.73	69	连续 大气
在线	2019-																											