

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物					SO2					NOx					流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 °C	湿度 %	生产负荷 %	排放方式	排放去向		
				实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数								
				mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³		mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³		mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³								
在线	2019-9-25	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	7.54	10	否		6.49	10.47	35	否			28.19	45.91	50	否		640913.50	13.26	11.78	50.54	9.61	79	连续	大气
在线	2019-9-25	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.77	8.32	10	否		3.04	5.21	35	否			22.42	39.10	50	否		626875.50	12.89	12.38	49.66	9.27	79	连续	大气
在线	2019-9-25	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.86	8.81	10	否		3.35	6.10	35	否			21.79	39.49	50	否		626962.50	12.84	12.72	49.22	9.06	79	连续	大气
在线	2019-9-25	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.82	8.26	10	否		9.02	15.25	35	否			23.62	40.36	50	否		643186.00	13.15	12.22	49.20	8.94	79	连续	大气
在线	2019-9-25	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	6.47	10	否		10.57	17.75	35	否			26.55	44.73	50	否		639656.19	13.18	12.09	49.59	9.50	79	连续	大气
在线	2019-9-25	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	6.98	10	否		3.72	6.62	35	否			23.04	41.35	50	否		638590.88	12.97	12.64	48.92	8.42	79	连续	大气
在线	2019-9-25	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	6.70	10	否		7.07	12.34	35	否			20.88	36.66	50	否		639841.19	13.01	12.46	49.05	8.49	79	连续	大气
在线	2019-9-25	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	6.48	10	否		12.96	20.65	35	否			22.00	35.36	50	否		639784.38	13.03	11.69	49.27	8.56	79	连续	大气
在线	2019-9-25	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.15	7.34	10	否		2.63	4.60	35	否			20.82	36.79	50	否		583955.88	11.88	12.51	48.55	8.54	79	连续	大气
在线	2019-9-25	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	5.07	10	否		8.47	14.09	35	否			21.95	36.80	50	否		612575.50	12.43	12.05	48.68	8.35	79	连续	大气
在线	2019-9-25	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	5.56	10	否		11.38	18.93	35	否			21.46	35.83	50	否		621544.56	12.74	12.02	49.88	9.00	79	连续	大气
在线	2019-9-25	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	5.63	10	否		7.63	12.36	35	否			21.46	34.99	50	否		624149.88	12.86	11.79	50.07	9.38	79	连续	大气
在线	2019-9-25	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	5.72	10	否		8.25	13.16	35	否			21.43	34.24	50	否		597778.94	12.35	11.61	50.39	9.52	79	连续	大气
在线	2019-9-25	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	6.00	10	否		5.39	8.69	35	否			22.38	36.28	50	否		599460.88	12.34	11.73	49.86	9.32	79	连续	大气
在线	2019-9-25	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	6.28	10	否		6.13	9.74	35	否			22.17	35.56	50	否		610142.06	12.53	11.64	49.69	9.25	79	连续	大气
在线	2019-9-25	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	6.10	10	否		11.49	17.14	35	否			24.14	36.10	50	否		605592.38	12.50	10.97	50.38	9.46	79	连续	大气
在线	2019-9-25	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	6.93	10	否		7.01	10.82	35	否			21.96	35.32	50	否		554086.13	11.47	11.66	49.82	9.79	79	连续	大气
在线	2019-9-25	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.52	7.11	10	否		10.86	16.70	35	否			26.40	41.35	50	否		609944.13	12.51	11.42	50.21	8.97	79	连续	大气
在线	2019-9-25	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.91	7.62	10	否		14.78	22.83	35	否			23.66	36.66	50	否		626963.50	12.92	11.33	50.76	9.25	79	连续	大气
在线	2019-9-25	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.48	7.13	10	否		11.88	18.60	35	否			25.29	40.53	50	否		621724.13	12.86	11.62	50.97	9.52	79	连续	大气
在线	2019-9-25	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	4.87	10	否		12.29	19.71	35	否			20.77	34.19	50	否		616149.00	12.65	11.84	49.91	9.11	79	连续	大气
在线	2019-9-25	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	4.69	10	否		13.47	21.54	35	否			21.36	34.73	50	否		614331.88	12.59	11.75	49.59	8.99	79	连续	大气
在线	2019-9-25	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	5.50	10	否		7.58	12.47	35	否			23.89	39.68	50	否		638748.00	13.09	11.95	49.70	9.03	79	连续	大气
在线	2019-9-25	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	5.62	10	否		6.86	12.20	35	否			21.14	37.52	50	否		598165.44	12.26	12.56	49.44	9.01	79	连续	大气
在线	2019-9-25	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.51	3.06	10	否		6.79	8.26	35	否			26.17	31.88	50	否		611938.06	12.64	8.70	52.10	9.07	79	连续	大气
在线	2019-9-25	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.38	2.90	10	否		5.11	6.20	35	否			27.60	33.58	50	否		599091.06	12.35	8.67	51.87	8.94	79	连续	大气
在线	2019-9-25	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.34	2.79	10	否		8.96	10.68	35	否			30.09	35.85	50	否		591223.94	12.23	8.41	52.22	9.16	79	连续	大气
在线	2019-9-25	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.09	2.47	10																					