

| 监测方式 | 监测日期/时间 | 排放设备 | 监测点位 | 颗粒物 | | | | | SO2 | | | | | NOx | | | | | 流量 Nm³/h | 流速 m/s | O₂ % | 温度 ℃ | 湿度 % | 生产负荷 % | 排放方式 | 排放去向 | | | |
|------|------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|----|------|----------|-----------|-------|-------|-------|--------|------|------|----|--|--|
| | | | | 实测 | 折算 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 | 超标原因 | 实测 | 折算 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 | 超标原因 | 实测 | 折算 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 | 超标原因 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在线 | 2019-10-17 | 0 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.04 | 5.47 | 10 | 否 | | 13.64 | 18.51 | 35 | 否 | | 18.31 | 24.77 | 50 | 否 | | 528044.94 | 10.78 | 9.91 | 50.21 | 8.29 | 64 | 连续 | 大气 | | |
| 在线 | 2019-10-17 | 1 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.17 | 5.63 | 10 | 否 | | 11.79 | 15.72 | 35 | 否 | | 19.58 | 26.37 | 50 | 否 | | 542698.75 | 11.10 | 9.85 | 50.39 | 8.43 | 64 | 连续 | 大气 | | |
| 在线 | 2019-10-17 | 2 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.51 | 6.28 | 10 | 否 | | 9.12 | 12.69 | 35 | 否 | | 18.34 | 25.53 | 50 | 否 | | 549308.88 | 11.25 | 10.22 | 50.28 | 8.53 | 64 | 连续 | 大气 | | |
| 在线 | 2019-10-17 | 3 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.14 | 4.40 | 10 | 否 | | 17.55 | 24.61 | 35 | 否 | | 17.08 | 23.94 | 50 | 否 | | 523796.88 | 10.73 | 10.30 | 50.08 | 8.55 | 64 | 连续 | 大气 | | |
| 在线 | 2019-10-17 | 4 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.36 | 3.33 | 10 | 否 | | 13.10 | 18.44 | 35 | 否 | | 18.98 | 26.80 | 50 | 否 | | 525289.19 | 10.74 | 10.36 | 49.97 | 8.50 | 64 | 连续 | 大气 | | |
| 在线 | 2019-10-17 | 5 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.65 | 3.71 | 10 | 否 | | 6.23 | 8.72 | 35 | 否 | | 18.27 | 25.59 | 50 | 否 | | 517952.38 | 10.60 | 10.29 | 49.90 | 8.53 | 64 | 连续 | 大气 | | |
| 在线 | 2019-10-17 | 6 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.48 | 3.50 | 10 | 否 | | 13.70 | 19.31 | 35 | 否 | | 18.73 | 26.42 | 50 | 否 | | 548460.06 | 11.20 | 10.37 | 49.68 | 8.49 | 64 | 连续 | 大气 | | |
| 在线 | 2019-10-17 | 7 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.68 | 3.79 | 10 | 否 | | 9.07 | 12.81 | 35 | 否 | | 19.85 | 28.05 | 50 | 否 | | 565572.75 | 11.56 | 10.39 | 49.94 | 8.54 | 64 | 连续 | 大气 | | |
| 在线 | 2019-10-17 | 8 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.10 | 4.64 | 10 | 否 | | 8.92 | 13.36 | 35 | 否 | | 20.53 | 30.75 | 50 | 否 | | 504075.09 | 10.40 | 10.97 | 49.89 | 9.25 | 64 | 连续 | 大气 | | |
| 在线 | 2019-10-17 | 9 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.24 | 4.57 | 10 | 否 | | 11.42 | 16.13 | 35 | 否 | | 19.87 | 28.11 | 50 | 否 | | 513646.47 | 10.39 | 10.39 | 50.00 | 7.43 | 64 | 连续 | 大气 | | |
| 在线 | 2019-10-17 | 10 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.59 | 4.69 | 10 | 否 | | 15.28 | 19.87 | 35 | 否 | | 18.64 | 24.40 | 50 | 否 | | 502346.25 | 10.21 | 9.53 | 50.49 | 7.72 | 64 | 连续 | 大气 | | |
| 在线 | 2019-10-17 | 11 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.92 | 5.02 | 10 | 否 | | 15.72 | 20.10 | 35 | 否 | | 18.61 | 23.84 | 50 | 否 | | 494890.38 | 10.13 | 9.29 | 50.83 | 8.30 | 64 | 连续 | 大气 | | |
| 在线 | 2019-10-17 | 12 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.18 | 5.55 | 10 | 否 | | 11.86 | 15.74 | 35 | 否 | | 18.23 | 24.19 | 50 | 否 | | 498964.94 | 10.22 | 9.69 | 50.33 | 8.53 | 64 | 连续 | 大气 | | |
| 在线 | 2019-10-17 | 13 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.90 | 5.15 | 10 | 否 | | 12.34 | 16.31 | 35 | 否 | | 18.21 | 24.07 | 50 | 否 | | 503787.22 | 10.32 | 9.65 | 50.26 | 8.53 | 64 | 连续 | 大气 | | |
| 在线 | 2019-10-17 | 14 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.46 | 3.33 | 10 | 否 | | 11.65 | 15.72 | 35 | 否 | | 17.83 | 24.09 | 50 | 否 | | 504911.53 | 10.32 | 9.89 | 49.89 | 8.46 | 64 | 连续 | 大气 | | |
| 在线 | 2019-10-17 | 15 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.50 | 3.35 | 10 | 否 | | 12.18 | 16.30 | 35 | 否 | | 17.96 | 24.06 | 50 | 否 | | 502498.16 | 10.30 | 9.80 | 50.26 | 8.60 | 64 | 连续 | 大气 | | |
| 在线 | 2019-10-17 | 16 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.62 | 3.60 | 10 | 否 | | 11.60 | 15.84 | 35 | 否 | | 17.37 | 23.89 | 50 | 否 | | 488229.78 | 10.01 | 10.07 | 49.97 | 8.64 | 64 | 连续 | 大气 | | |
| 在线 | 2019-10-17 | 17 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.49 | 3.45 | 10 | 否 | | 12.29 | 16.83 | 35 | 否 | | 20.92 | 28.92 | 50 | 否 | | 540403.44 | 11.00 | 10.14 | 49.25 | 8.26 | 64 | 连续 | 大气 | | |
| 在线 | 2019-10-17 | 18 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.73 | 3.94 | 10 | 否 | | 9.80 | 14.15 | 35 | 否 | | 21.94 | 31.65 | 50 | 否 | | 564354.63 | 11.52 | 10.60 | 49.60 | 8.47 | 64 | 连续 | 大气 | | |
| 在线 | 2019-10-17 | 19 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.93 | 4.20 | 10 | 否 | | 12.81 | 18.43 | 35 | 否 | | 20.58 | 29.53 | 50 | 否 | | 550494.81 | 11.25 | 10.54 | 49.72 | 8.51 | 64 | 连续 | 大气 | | |
| 在线 | 2019-10-17 | 20 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.87 | 4.09 | 10 | 否 | | 13.28 | 18.88 | 35 | 否 | | 20.97 | 29.97 | 50 | 否 | | 540779.13 | 11.12 | 10.48 | 49.49 | 9.15 | 64 | 连续 | 大气 | | |
| 在线 | 2019-10-17 | 21 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.23 | 4.58 | 10 | 否 | | 12.56 | 17.76 | 35 | 否 | | 21.40 | 30.30 | 50 | 否 | | 541742.44 | 10.94 | 10.40 | 49.35 | 7.49 | 64 | 连续 | 大气 | | |
| 在线 | 2019-10-17 | 22 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.12 | 4.35 | 10 | 否 | | 14.54 | 20.37 | 35 | 否 | | 21.41 | 29.89 | 50 | 否 | | 529635.00 | 10.68 | 10.25 | 49.20 | 7.37 | 64 | 连续 | 大气 | | |
| 在线 | 2019-10-17 | 23 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.95 | 4.06 | 10 | 否 | | 11.06 | 15.23 | 35 | 否 | | 21.47 | 29.52 | 50 | 否 | | 516991.59 | 10.47 | 10.09 | 49.30 | 7.71 | 64 | 连续 | 大气 | | |
| 在线 | 2019-10-17 | 0 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.88 | 2.51 | 10 | 否 | | 15.27 | 20.20 | 35 | 否 | | 21.80 | 28.95 | 50 | 否 | | 470048.56 | 9.73 | 9.73 | 51.06 | 9.25 | 64 | 连续 | 大气 | | |
| 在线 | 2019-10-17 | 1 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.92 | 2.42 | 10 | 否 | | 13.22 | 16.71 | 35 | 否 | | 25.08 | 31.57 | 50 | 否 | | 482595.69 | 10.03 | 9.11 | 51.58 | 9.49 | 64 | 连续 | 大气 | | |
| 在线 | 2019-10-17 | 2 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.91 | 2.42 | 10 | 否 | | 12.95 | 16.41 | 35 | 否 | | 22.25 | 28.20 | 50 | 否 | | 485781.13 | 10.09 | 9.17 | | | | | | | |