

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物					SO2					NOx					流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产负荷 %	排放方式	排放去向					
				实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因										
				mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³														
在线	2019-12-7 0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	4.40	10	否			2.64	2.85	35	否		36.07	39.27	50	否		554131.50	11.56	7.18	52.55	9.56	79	连续	大气				
在线	2019-12-7 1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.26	4.53	10	否			5.26	5.59	35	否		34.89	37.12	50	否		575590.94	12.03	6.90	52.81	9.67	79	连续	大气				
在线	2019-12-7 2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.54	4.80	10	否			8.71	9.22	35	否		38.39	40.66	50	否		576482.69	12.08	6.84	52.96	9.91	79	连续	大气				
在线	2019-12-7 3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.43	4.75	10	否			7.75	8.30	35	否		33.21	35.61	50	否		567920.06	11.89	7.00	52.52	9.86	79	连续	大气				
在线	2019-12-7 4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.42	4.67	10	否			21.27	22.48	35	否		36.92	38.96	50	否		571628.31	11.93	6.79	52.41	9.65	79	连续	大气				
在线	2019-12-7 5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	3.93	10	否			14.07	14.87	35	否		41.85	44.32	50	否		570833.69	11.95	6.84	52.60	9.91	79	连续	大气				
在线	2019-12-7 6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	2.96	10	否			15.07	16.23	35	否		39.78	43.04	50	否		563213.75	11.74	7.13	51.98	9.65	79	连续	大气				
在线	2019-12-7 7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	3.27	10	否			13.99	14.88	35	否		33.69	35.83	50	否		558542.13	11.52	6.89	52.07	8.63	79	连续	大气				
在线	2019-12-7 8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	3.67	10	否			4.89	5.30	35	否		36.10	39.82	50	否		546128.44	11.12	7.41	51.38	7.57	79	连续	大气				
在线	2019-12-7 9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	3.64	10	否			7.18	7.79	35	否		37.27	40.52	50	否		606488.13	12.33	7.21	51.00	7.72	79	连续	大气				
在线	2019-12-7 10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.62	3.80	10	否			16.20	16.99	35	否		37.20	39.06	50	否		699913.13	14.39	6.71	52.17	8.69	79	连续	大气				
在线	2019-12-7 11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.22	4.40	10	否			15.18	15.80	35	否		36.41	37.94	50	否		687508.19	14.29	6.60	53.23	9.39	79	连续	大气				
在线	2019-12-7 12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.38	4.54	10	否			14.68	15.19	35	否		38.19	39.51	50	否		678403.00	14.16	6.50	53.33	9.73	79	连续	大气				
在线	2019-12-7 13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	3.49	10	否			4.81	5.10	35	否		39.05	41.52	50	否		642697.19	13.44	6.89	52.91	9.96	79	连续	大气				
在线	2019-12-7 14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	3.03	10	否			3.08	3.40	35	否		35.82	39.55	50	否		578245.69	12.03	7.41	52.17	9.58	79	连续	大气				
在线	2019-12-7 15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	3.42	10	否			6.43	6.91	35	否		33.43	36.12	50	否		604767.06	12.55	7.11	52.05	9.43	79	连续	大气				
在线	2019-12-7 16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	4.08	10	否			4.03	4.55	35	否		38.63	44.21	50	否		588517.94	12.22	7.82	51.97	9.46	79	连续	大气				
在线	2019-12-7 17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.62	4.04	10	否			9.76	10.79	35	否		30.63	34.23	50	否		585768.56	12.16	7.55	51.77	9.46	79	连续	大气				
在线	2019-12-7 18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.96	4.39	10	否			7.05	7.69	35	否		37.15	41.34	50	否		616418.50	12.80	7.47	51.84	9.55	79	连续	大气				
在线	2019-12-7 19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.26	4.49	10	否			22.82	24.05	35	否		34.52	36.39	50	否		621908.56	12.93	6.77	52.93	9.35	79	连续	大气				
在线	2019-12-7 20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.36	4.66	10	否			7.05	7.46	35	否		37.21	39.74	50	否		619203.38	12.72	6.95	52.94	8.21	79	连续	大气				
在线	2019-12-7 21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	2.92	10	否			16.84	18.09	35	否		34.44	37.11	50	否		596577.38	12.29	7.09	52.41	8.57	79	连续	大气				
在线	2019-12-7 22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	2.77	10	否			7.95	8.79	35	否		34.24	38.16	50	否		572398.44	11.82	7.55	52.04	8.81	79	连续	大气				
在线	2019-12-7 23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	3.22	10	否			6.88	7.59	35	否		29.66	33.17	50	否		539365.06	11.13	7.56	51.51	8.86	79	连续	大气				
在线	2019-12-7 0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	1.51	10	否			8.91	8.51	35	否		46.79	44.78	50	否		467936.41	9.78	5.31	52.26	9.78	79	连续	大气				
在线	2019-12-7 1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.45	10	否			8.11	7.55	35	否		49.38	46.24	50	否		485600.66	10.12	4.96	52.00	9.59	79	连续	大气				
在线	2019-12-7 2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.50	10	否			6.63	6.32	35	否		47.53	45.33	50	否		482398.59	10.06	5.27	52.05	9.61	79	连续	大气				
在线	2019-12-7 3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.57	10	否			1																					