

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物					SO2					NOx					流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产负荷 %	排放方式	排放去向					
				实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因										
				mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³														
在线	2019-12-9 0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	3.46	10	否			9.37	10.16	35	否			30.21	33.15	50	否			586922.81	12.20	7.32	52.10	9.48		连续 大气			
在线	2019-12-9 1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	3.54	10	否			1.73	1.88	35	否			37.70	41.09	50	否			634950.00	13.14	7.23	51.57	9.27		连续 大气			
在线	2019-12-9 2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	3.55	10	否			15.89	17.37	35	否			39.06	42.69	50	否			631322.63	13.12	7.28	52.12	9.52		连续 大气			
在线	2019-12-9 3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	3.50	10	否			19.53	21.25	35	否			34.73	37.81	50	否			614320.31	12.76	7.22	51.89	9.47		连续 大气			
在线	2019-12-9 4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	3.72	10	否			9.52	10.30	35	否			34.74	37.63	50	否			630549.25	13.11	7.15	52.00	9.57		连续 大气			
在线	2019-12-9 5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	3.95	10	否			6.75	7.41	35	否			36.47	40.40	50	否			621964.88	12.92	7.44	51.74	9.56		连续 大气			
在线	2019-12-9 6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.53	2.74	10	否			18.18	19.65	35	否			38.80	42.02	50	否			597783.38	12.42	7.15	51.77	9.51		连续 大气			
在线	2019-12-9 7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	3.08	10	否			15.74	16.99	35	否			39.44	42.61	50	否			595632.06	12.43	7.10	52.09	9.84		连续 大气			
在线	2019-12-9 8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	3.61	10	否			4.97	5.41	35	否			36.96	40.95	50	否			602323.06	12.25	7.44	51.91	7.52		连续 大气			
在线	2019-12-9 9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	3.55	10	否			7.75	8.43	35	否			34.48	37.56	50	否			599537.19	12.25	7.23	51.94	7.87		连续 大气			
在线	2019-12-9 10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	2.62	10	否			18.31	19.59	35	否			29.06	31.31	50	否			600784.50	12.32	7.06	51.83	8.32		连续 大气			
在线	2019-12-9 11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	2.66	10	否			8.35	9.14	35	否			33.72	37.11	50	否			575402.94	11.85	7.36	51.81	8.66		连续 大气			
在线	2019-12-9 12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	2.99	10	否			6.95	7.45	35	否			33.13	35.64	50	否			576076.38	11.92	7.03	52.12	9.03		连续 大气			
在线	2019-12-9 13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	3.24	10	否			5.43	5.73	35	否			29.76	31.56	50	否			581334.88	12.11	6.84	52.82	9.52		连续 大气			
在线	2019-12-9 14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	3.45	10	否			3.76	4.01	35	否			32.50	34.75	50	否			578834.00	12.13	6.95	53.21	9.94		连续 大气			
在线	2019-12-9 15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	3.28	10	否			5.96	6.35	35	否			31.76	34.00	50	否			569086.88	11.93	6.98	52.81	10.06		连续 大气			
在线	2019-12-9 16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	3.54	10	否			4.71	5.18	35	否			36.48	40.16	50	否			561637.25	11.76	7.37	52.31	10.07		连续 大气			
在线	2019-12-9 17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	3.78	10	否			11.35	12.25	35	否			32.38	35.18	50	否			569067.38	11.92	7.17	52.49	10.04		连续 大气			
在线	2019-12-9 18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	3.74	10	否			1.78	1.97	35	否			37.21	41.12	50	否			594910.44	12.43	7.43	52.24	9.90		连续 大气			
在线	2019-12-9 19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	2.72	10	否			3.85	4.30	35	否			36.87	41.33	50	否			600825.63	12.58	7.62	51.95	10.20		连续 大气			
在线	2019-12-9 20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.26	2.43	10	否			13.66	14.68	35	否			36.00	38.69	50	否			637527.81	12.95	7.04	52.30	7.37		连续 大气			
在线	2019-12-9 21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.13	2.30	10	否			14.46	15.66	35	否			34.40	37.24	50	否			611552.56	12.51	7.14	52.36	7.96		连续 大气			
在线	2019-12-9 22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.32	2.52	10	否			15.06	16.26	35	否			38.24	41.40	50	否			618826.69	12.72	7.13	52.22	8.42		连续 大气			
在线	2019-12-9 23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.46	2.67	10	否			14.11	15.29	35	否			35.60	38.61	50	否			623721.88	12.90	7.17	52.42	8.93		连续 大气			
在线	2019-12-9 0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	1.09	10	否			4.18	5.60	35	否			31.10	41.12	50	否			508978.84	10.12	9.64	46.48	6.94		连续 大气			
在线	2019-12-9 1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	1.05	10	否			8.06	9.91	35	否			35.23	43.17	50	否			558853.69	11.13	8.76	46.99	7.05		连续 大气			
在线	2019-12-9 2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	1.12	10	否			8.29	10.25	35	否			36.62	45.27	50	否			556367.81	11.15	8.87	47.68	7.41		连续 大气			
在线	2019-12-9 3</																														