

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物					SO2					NOx					流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产负荷 %	排放方式	排放去向					
				实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因										
				mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³														
在线	2019-12-12	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	2.97	10	否		16.73	18.82	35	否		35.92	40.36	50	否		602093.75	12.49	7.65	52.00	9.29	75	连续	大气				
在线	2019-12-12	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	2.82	10	否		24.70	26.60	35	否		35.58	38.31	50	否		616943.81	12.82	7.08	52.19	9.44	75	连续	大气				
在线	2019-12-12	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	2.99	10	否		29.70	31.78	35	否		41.55	44.47	50	否		628194.00	13.09	6.98	52.33	9.65	75	连续	大气				
在线	2019-12-12	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	3.35	10	否		27.53	29.73	35	否		37.25	40.23	50	否		629319.56	13.14	7.11	52.52	9.81	75	连续	大气				
在线	2019-12-12	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	3.66	10	否		23.75	26.07	35	否		37.82	41.69	50	否		626001.06	13.06	7.37	52.16	9.83	75	连续	大气				
在线	2019-12-12	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	3.61	10	否		22.01	23.60	35	否		32.17	34.49	50	否		621629.81	12.96	7.01	52.11	9.76	75	连续	大气				
在线	2019-12-12	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	3.89	10	否		18.56	19.81	35	否		39.09	41.78	50	否		630728.81	13.19	6.96	52.45	9.93	75	连续	大气				
在线	2019-12-12	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	3.87	10	否		10.44	11.53	35	否		33.48	36.96	50	否		586475.75	12.27	7.43	52.14	9.99	75	连续	大气				
在线	2019-12-12	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	3.68	10	否		5.87	6.66	35	否		25.67	29.12	50	否		557399.25	11.43	7.77	50.96	8.45	75	连续	大气				
在线	2019-12-12	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	4.18	10	否		1.93	2.20	35	否		28.17	32.28	50	否		553102.69	11.15	7.89	50.48	6.93	75	连续	大气				
在线	2019-12-12	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	3.96	10	否		2.87	3.23	35	否		30.68	34.65	50	否		596236.81	12.03	7.71	49.87	7.32	75	连续	大气				
在线	2019-12-12	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	4.15	10	否		3.21	3.64	35	否		30.48	34.51	50	否		597729.50	12.10	7.75	49.98	7.64	75	连续	大气				
在线	2019-12-12	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.82	4.32	10	否		4.35	4.92	35	否		31.91	36.09	50	否		591513.63	12.04	7.74	50.16	8.10	75	连续	大气				
在线	2019-12-12	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.80	4.25	10	否		6.44	7.19	35	否		29.98	33.50	50	否		578145.00	11.82	7.58	50.36	8.40	75	连续	大气				
在线	2019-12-12	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	4.22	10	否		7.26	8.12	35	否		31.23	34.94	50	否		582441.00	11.95	7.59	50.42	8.76	75	连续	大气				
在线	2019-12-12	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	3.85	10	否		8.11	9.15	35	否		29.19	32.95	50	否		600499.81	12.34	7.72	50.38	8.89	75	连续	大气				
在线	2019-12-12	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	4.34	10	否		8.67	9.94	35	否		28.41	32.75	50	否		622342.25	12.81	7.94	50.68	9.01	75	连续	大气				
在线	2019-12-12	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	4.53	10	否		13.77	15.45	35	否		34.97	39.33	50	否		626021.06	12.97	7.66	51.49	9.42	75	连续	大气				
在线	2019-12-12	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	4.68	10	否		8.98	10.24	35	否		35.23	40.41	50	否		622217.38	12.91	7.91	51.36	9.53	75	连续	大气				
在线	2019-12-12	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	3.96	10	否		11.04	12.36	35	否		32.63	36.85	50	否		629426.75	13.07	7.71	51.51	9.59	75	连续	大气				
在线	2019-12-12	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	3.77	10	否		4.85	5.61	35	否		29.38	33.99	50	否		635155.56	13.04	8.01	50.94	8.69	75	连续	大气				
在线	2019-12-12	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	3.83	10	否		3.91	4.49	35	否		18.39	21.32	50	否		619249.38	12.46	8.03	50.47	6.91	75	连续	大气				
在线	2019-12-12	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	3.68	10	否		6.09	6.86	35	否		21.14	24.18	50	否		624056.88	12.63	7.86	50.59	7.47	75	连续	大气				
在线	2019-12-12	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	3.67	10	否		4.57	5.09	35	否		23.58	26.39	50	否		620035.50	12.65	7.58	50.84	8.15	75	连续	大气				
在线	2019-12-12	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.41	0.49	10	否		11.68	14.08	35	否		36.91	43.91	50	否		557992.69	11.21	8.39	47.83	7.55	75	连续	大气				
在线	2019-12-12	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.43	0.50	10	否		12.34	14.22	35	否		36.99	42.73	50	否		571316.69	11.48	8.02	47.90	7.57	75	连续	大气				
在线	2019-12-12	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.51	0.57	10	否		13.90	15.76	35	否		38.96	44.20	50	否		570797.31	11.49	7.78	48.21	7.64	75	连续	大气				
在线	2019-12-12	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口																											