

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产负荷 %	排放方式	排放去向				
				实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因												
				mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³																
在线	2019-12-14	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	3.54	10	否		11.90	13.22	35	否		21.30	24.16	50	否			594659.00	12.20	7.76	51.08	8.50	79	连续	大气					
在线	2019-12-14	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	3.95	10	否		3.81	4.26	35	否		24.25	27.55	50	否			607986.88	12.52	7.82	51.26	8.83	79	连续	大气					
在线	2019-12-14	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	3.56	10	否		7.81	8.74	35	否		23.27	26.14	50	否			594198.69	12.29	7.65	51.50	9.16	79	连续	大气					
在线	2019-12-14	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	2.78	10	否		6.71	7.69	35	否		23.53	27.02	50	否			582865.31	12.06	7.89	51.29	9.24	79	连续	大气					
在线	2019-12-14	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	2.72	10	否		4.31	5.05	35	否		19.80	23.17	50	否			583056.19	12.03	8.17	50.91	9.07	79	连续	大气					
在线	2019-12-14	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.16	2.47	10	否		6.07	6.95	35	否		22.83	26.14	50	否			581946.31	12.01	7.90	50.88	9.11	79	连续	大气					
在线	2019-12-14	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	2.69	10	否		7.95	9.01	35	否		22.36	25.53	50	否			587867.19	12.14	7.88	50.86	9.17	79	连续	大气					
在线	2019-12-14	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	2.68	10	否		7.03	7.99	35	否		20.33	23.24	50	否			585578.31	12.10	7.86	50.96	9.20	79	连续	大气					
在线	2019-12-14	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	2.78	10	否		16.12	18.09	35	否		22.33	25.05	50	否			565530.56	11.75	7.62	51.35	9.57	79	连续	大气					
在线	2019-12-14	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	2.98	10	否		9.35	10.42	35	否		23.03	25.79	50	否			595170.88	12.04	7.58	51.30	7.14	79	连续	大气					
在线	2019-12-14	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.55	2.91	10	否		3.08	3.51	35	否		22.97	26.20	50	否			576239.50	11.73	7.84	51.41	7.66	79	连续	大气					
在线	2019-12-14	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	2.82	10	否		8.98	10.13	35	否		24.33	27.42	50	否			560513.75	11.49	7.67	51.49	8.28	79	连续	大气					
在线	2019-12-14	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	3.00	10	否		3.09	3.63	35	否		21.48	25.18	50	否			534055.19	10.97	8.21	51.01	8.53	79	连续	大气					
在线	2019-12-14	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	2.89	10	否		11.31	12.75	35	否		15.57	17.50	50	否			534816.31	11.00	7.67	50.98	8.67	79	连续	大气					
在线	2019-12-14	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	2.81	10	否		1.87	2.11	35	否		18.92	21.42	50	否			554646.25	11.43	7.72	50.72	9.00	79	连续	大气					
在线	2019-12-14	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	3.03	10	否		3.36	3.93	35	否		22.14	25.90	50	否			546368.38	11.24	8.18	50.54	8.83	79	连续	大气					
在线	2019-12-14	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.98	3.49	10	否		4.91	5.75	35	否		21.57	25.35	50	否			546642.44	11.27	8.21	50.58	9.05	79	连续	大气					
在线	2019-12-14	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	3.77	10	否		7.14	8.10	35	否		18.20	21.03	50	否			597249.50	12.35	7.97	51.10	9.26	79	连续	大气					
在线	2019-12-14	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	3.35	10	否		5.30	6.06	35	否		17.78	20.35	50	否			588881.63	12.27	7.91	51.83	9.75	79	连续	大气					
在线	2019-12-14	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	3.12	10	否		6.83	7.99	35	否		16.94	19.79	50	否			580529.56	12.06	8.13	51.29	9.61	79	连续	大气					
在线	2019-12-14	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	2.69	10	否		9.30	10.71	35	否		17.33	20.03	50	否			573854.69	11.93	7.98	51.01	9.76	79	连续	大气					
在线	2019-12-14	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	2.60	10	否		2.02	2.24	35	否		21.10	23.68	50	否			584144.00	11.80	7.57	51.09	7.08	79	连续	大气					
在线	2019-12-14	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.20	2.51	10	否		8.90	10.16	35	否		16.60	18.92	50	否			576305.88	11.68	7.83	50.85	7.43	79	连续	大气					
在线	2019-12-14	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.46	2.80	10	否		12.54	14.13	35	否		20.00	22.78	50	否			586501.94	11.92	7.85	50.72	7.73	79	连续	大气					
在线	2019-12-14	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	0.85	10	否		10.66	10.42	35	否		29.57	28.99	50	否			485984.22	10.14	5.68	52.07	9.68	79	连续	大气					
在线	2019-12-14	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	0.84	10	否		11.89	11.48	35	否		30.82	29.73	50	否			498533.44	10.40	5.45	52.20	9.73	79	连续	大气					
在线	2019-12-14	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	0.81	10	否		13.78	13.07	35	否		28.98	27.51	50																