

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-1-3	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	3.54	10	否			7.49	8.70	35	否			23.63	27.37	50	否			579900.25	12.13	8.04	52.00	9.99	83	连续	大气
在线	2020-1-3	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	3.71	10	否			2.80	3.21	35	否			27.59	31.72	50	否			613542.25	12.49	7.90	51.80	7.64	83	连续	大气
在线	2020-1-3	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	3.61	10	否			8.50	9.42	35	否			29.73	33.02	50	否			625871.94	12.79	7.49	52.02	7.93	83	连续	大气
在线	2020-1-3	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	3.94	10	否			16.93	18.90	35	否			31.39	35.05	50	否			602916.19	12.42	7.57	52.31	8.59	83	连续	大气
在线	2020-1-3	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	4.47	10	否			4.93	5.57	35	否			32.15	36.40	50	否			596928.63	12.31	7.75	51.84	8.78	83	连续	大气
在线	2020-1-3	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.53	2.96	10	否			4.74	5.56	35	否			25.36	29.74	50	否			580649.63	11.96	8.21	51.30	8.79	83	连续	大气
在线	2020-1-3	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.05	2.45	10	否			9.83	11.72	35	否			27.92	33.37	50	否			584582.44	12.00	8.43	50.76	8.65	83	连续	大气
在线	2020-1-3	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	2.99	10	否			10.40	12.49	35	否			25.94	31.30	50	否			588539.38	12.09	8.56	50.89	8.70	83	连续	大气
在线	2020-1-3	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	3.55	10	否			9.02	10.98	35	否			26.54	33.49	50	否			542803.38	11.18	9.13	50.71	8.86	83	连续	大气
在线	2020-1-3	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	5.08	10	否			2.44	3.38	35	否			21.91	30.81	50	否			532674.13	10.84	10.30	49.18	8.16	83	连续	大气
在线	2020-1-3	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.33	4.94	10	否			8.78	9.96	35	否			20.82	23.81	50	否			601382.50	12.32	7.84	50.72	8.51	83	连续	大气
在线	2020-1-3	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	3.33	10	否			5.43	6.24	35	否			18.73	21.55	50	否			579030.00	12.00	7.96	51.75	9.21	83	连续	大气
在线	2020-1-3	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	3.10	10	否			12.24	14.30	35	否			23.74	27.56	50	否			581027.44	12.11	8.11	51.95	9.73	83	连续	大气
在线	2020-1-3	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	3.17	10	否			14.04	16.55	35	否			25.43	30.03	50	否			584448.00	11.90	8.30	51.68	7.70	83	连续	大气
在线	2020-1-3	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	3.59	10	否			14.26	16.12	35	否			29.13	32.94	50	否			607853.81	12.43	7.73	52.23	7.91	83	连续	大气
在线	2020-1-3	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	4.16	10	否			6.25	7.24	35	否			24.67	28.81	50	否			575595.31	11.87	8.14	52.23	8.66	83	连续	大气
在线	2020-1-3	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	4.15	10	否			5.82	6.76	35	否			19.56	22.80	50	否			554872.00	11.44	8.09	51.64	8.76	83	连续	大气
在线	2020-1-3	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.98	4.61	10	否			3.31	3.84	35	否			24.18	28.01	50	否			599181.38	12.32	8.06	51.26	8.75	83	连续	大气
在线	2020-1-3	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	3.91	10	否			4.21	4.94	35	否			25.02	29.43	50	否			601346.81	12.46	8.23	51.91	9.24	83	连续	大气
在线	2020-1-3	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.27	2.59	10	否			11.07	12.60	35	否			26.72	30.49	50	否			626958.75	12.99	7.86	51.87	9.29	83	连续	大气
在线	2020-1-3	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	2.83	10	否			14.18	16.19	35	否			29.28	33.42	50	否			637036.56	13.24	7.86	52.16	9.49	83	连续	大气
在线	2020-1-3	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	3.20	10	否			10.53	11.97	35	否			28.68	32.56	50	否			625485.00	13.01	7.79	52.09	9.56	83	连续	大气
在线	2020-1-3	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	3.52	10	否			3.26	3.73	35	否			28.86	33.04	50	否			628933.44	13.08	7.90	52.07	9.56	83	连续	大气
在线	2020-1-3	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	3.55	10	否			2.73	3.17	35	否			27.45	31.77	50	否			622390.69	12.97	8.05	52.24	9.70	83	连续	大气
在线	2020-1-3	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.31	10	否			12.42	11.63	35	否			34.48	32.33	50	否			482953.03	10.22	4.99	54.25	10.40	83	连续	大气
在线	2020-1-3	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.33	10	否			12.43	11.51	35	否			37.93	35.22	50	否			495736.31	10.53	4.84	54.19	10.73	83	连续	大气
在线	2020-1-3	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.32	10	否			15.26	14.11	35	否			39.49	36.50	50	否			508720.47	10.82	4.76	54.23	10.86	83	连续	大气
在线	2020-1-3	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.37	10	否			13.00	12.04	35	否			39.72	36.90	50	否			490091.44	10.42	4.84	54.03	10.85	83	连续	大气
在线	2020-1-3	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.41	10	否			12.23	11.27	35	否			38.95	35.93	50	否			487125.88	10.37	4.74	54.20	10.96	83	连续	大气
在线	2020-1-3	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.44	10	否			9.32	8.56	35	否			36.25	33.27	50	否			465816.97	9.94	4.66	54.38	11.07	83	连续	大气
在线	2020-1-3	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.05	10	否			12.10	11.21	35	否			38.31	35.47	50	否			480866.78	10.25	4.80	54.25	11.00	83	连续	大气