

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产负荷 %	排放方式	排放去向				
				实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因												
				mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³																
在线	2020-4-28	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	4.65	10	否		9.54	13.73	35	否		20.24	29.53	50	否			413272.19	8.34	10.67	48.84	7.38	48	连续	大气					
在线	2020-4-28	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	5.20	10	否		7.23	9.68	35	否		19.35	26.97	50	否			419746.44	8.29	10.13	48.62	5.47	48	连续	大气					
在线	2020-4-28	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.10	5.61	10	否		8.45	11.56	35	否		18.85	25.80	50	否			399240.38	7.92	10.03	48.56	5.81	48	连续	大气					
在线	2020-4-28	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	6.06	10	否		7.92	12.27	35	否		22.57	35.97	50	否			376794.88	7.47	11.43	47.79	5.93	48	连续	大气					
在线	2020-4-28	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	6.38	10	否		10.45	16.60	35	否		21.23	33.83	50	否			384747.50	7.62	11.58	47.31	6.03	48	连续	大气					
在线	2020-4-28	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.58	7.18	10	否		12.08	18.97	35	否		22.99	36.11	50	否			388289.75	7.70	11.46	47.13	6.20	48	连续	大气					
在线	2020-4-28	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.88	7.19	10	否		15.02	22.20	35	否		18.86	27.81	50	否			390148.47	7.76	10.84	47.48	6.35	48	连续	大气					
在线	2020-4-28	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.11	7.98	10	否		5.09	7.93	35	否		21.43	33.50	50	否			363344.94	7.26	11.40	47.55	6.79	48	连续	大气					
在线	2020-4-28	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.23	8.47	10	否		4.09	6.63	35	否		22.58	36.55	50	否			370551.13	7.41	11.73	47.44	6.90	48	连续	大气					
在线	2020-4-28	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.05	9.16	10	否		1.15	1.76	35	否		23.86	36.25	50	否			356227.16	7.12	11.12	47.17	6.89	48	连续	大气					
在线	2020-4-28	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.94	10.52	10	是	0.05	滤芯脏	2.92	4.30	35	否		18.06	27.84	50	否			342573.66	6.84	11.16	47.21	6.77	48	连续	大气				
在线	2020-4-28	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	8.39	11.82	10	是	0.18	滤芯脏	7.83	11.08	35	否		15.75	22.42	50	否			323561.22	6.51	10.31	48.44	7.17	48	连续	大气				
在线	2020-4-28	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.27	5.86	10	否		15.78	21.57	35	否		15.54	21.26	50	否			354571.34	7.14	10.03	48.91	7.24	48	连续	大气					
在线	2020-4-28	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	4.51	10	否		2.80	3.63	35	否		16.17	20.99	50	否			359477.69	7.11	9.44	49.17	5.50	48	连续	大气					
在线	2020-4-28	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	3.31	10	否		6.00	7.68	35	否		15.12	19.36	50	否			352173.03	6.99	9.28	49.24	5.73	48	连续	大气					
在线	2020-4-28	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	3.19	10	否		7.56	9.66	35	否		16.07	20.45	50	否			364343.41	7.28	9.22	49.22	6.34	48	连续	大气					
在线	2020-4-28	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	5.05	10	否		2.52	3.35	35	否		20.67	27.70	50	否			350751.78	7.02	9.87	48.73	6.67	48	连续	大气					
在线	2020-4-28	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	14.93	10	是	0.49	标定	22.70	31.36	35	否		24.54	38.00	50	否			360948.91	6.89	10.64	48.79	2.03	48	连续	大气				
在线	2020-4-28	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	4.22	10	否		17.93	24.43	35	否		15.48	21.11	50	否			341049.50	6.76	10.00	48.94	5.65	48	连续	大气					
在线	2020-4-28	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	4.43	10	否		9.75	13.73	35	否		15.91	22.41	50	否			357894.72	7.13	10.35	48.67	6.25	48	连续	大气					
在线	2020-4-28	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	4.11	10	否		12.66	17.52	35	否		15.39	21.39	50	否			371109.41	7.42	10.19	48.59	6.60	48	连续	大气					
在线	2020-4-28	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	3.88	10	否		11.66	16.32	35	否		16.13	22.59	50	否			395623.19	7.93	10.29	48.60	6.90	48	连续	大气					
在线	2020-4-28	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	3.75	10	否		16.55	22.08	35	否		17.84	23.86	50	否			443113.00	8.92	9.79	49.01	7.23	48	连续	大气					
在线	2020-4-28	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	4.26	10	否		15.80	21.57	35	否		18.60	25.27	50	否			455273.59	9.23	9.94	49.68	7.72	48	连续	大气					
在线	2020-4-28	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.47	10	否		10.40	10.88	35	否		22.63	24.08	50	否			364025.34	7.45	6.73	51.62	7.94	48	连续	大气					
在线	2020-4-28	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.20	1.30	10	否		9.40	10.16	35	否		25.03	27.01	50	否			357895.72	7.33	7.09	50.46	8.23	48	连续	大气					
在线	2020-4-28	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.53	10	否		14.88	16.36	35	否		25.3																		